



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

ALPOLGÁRMESTER

JAVASLAT

intézmények gázérzékelőkkel való felszerelésére

Készítette: **Werner Péter**
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
vezérigazgató

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
alpolgármester

Az előterjesztés egyeztetve:
Kerné dr. Kulcsár Dóra aljegyzővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2013. szeptember 9.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 ¹³ .évi ²⁸²sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2013.09.27.

Testületi ülés időpontja:
2013. szeptember 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gázkészülékek Műszaki Biztonsági Szabályzata és a 3/2003 FMM-ESzCsM együttes rendelete alapján szükséges és javasolt a kazánházakban gázérzékelő felszerelése a robbanásveszély elhárítására. Felmérésünk alapján a Katona József-, a Mészáros Jenő-, a Kék-, az Eötvös József- és a Szárcsa Általános Iskola kazánházait kell ellátni ilyen védelmi rendszerrel.

Ezen beruházás bruttó költsége iskolánként:

Szárcsa Általános Iskola	337 058 Ft
Eötvös József Általános Iskola	337 058 Ft
Kék Általános Iskola	375 158 Ft
Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	337 058 Ft
Katona József Általános Iskola	279 908 Ft

Összesen: 1 666 240 Ft

Budapest, 2013. szeptember 25.


Borbély Lénárd
alpolgármester

mellékletek:

1. sz. egyeztető lap
2. sz. táblázatok

Határozati javaslat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. kezelésében lévő intézmények közül a robbanásveszély elhárítására szolgáló gázérzékelők telepítésére az alábbi intézmények részére

- Szárcsa Általános Iskola 337 058 Ft,
- Eötvös József Általános Iskola 337 058 Ft,
- Kék Általános Iskola 375 158 Ft,
- Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola 337 058 Ft,
- Katona József Általános Iskola 279 908 Ft

előirányzatot biztosít az önkormányzat költségvetésében az oktatási intézmények felújítási és működési kiadási előirányzatainak megemelésével. A feladat forrását a 2013. évi költségvetés 2/a. számú mellékletének 3925. sorszámú Városüzemeltetési céltartaléknak előirányzatából különíti el.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2013. 12. 31.

Felelős: **Németh Szilárd** polgármester
végrehajtásért: **Werner Péter** vezérigazgató
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

1. számú melléklet

Egyeztető lap

1. Az előterjesztés egyeztetve Kernné dr. Kulcsár Dóra aljegyzővel.
Vélemény:

Budapest, 2013. szeptember

Kernné dr. Kulcsár Dóra sk.
Aljegyző

2. számú melléklet

A gázérzékelők felszerelésére egyedi fűtésű intézményekben című előterjesztéshez.

A gázérzékelők felszerelésének és üzemeltetésének költségeit az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Iskola	Kazán teljesítménye	Telepítendő gázérzékelő típusa	Kiépítési összeg bruttó
Szárcsa Általános Iskola	2 db 135 KW	1 db Extox-Uni K2 2	337 058 Ft
Eötvös József Általános Iskola	4 db 142 KW	1 db Extox-Uni K2 2	337 058 Ft
Kék Általános Iskola	2 db 370 KW	1 db Extox-Uni K2 2	375 158 Ft
Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	3 db 116 KW	1 db Extox-Uni K2 2	337 058 Ft
Katona József Általános Iskola	2 x 288 KW	1 db Extox-Uni K2 2	279 908 Ft
Összesen			1 666 240 Ft